

## DBI Retningslinje 232

### 3. udgave

Juni 2016 (Byggedata opdateret maj 2017)

Punkt	Tolkning	Vedtaget dato
-	<p><b>ABA og AVA i Mobile rum</b></p> <p>Mobile rum er flytbare enheder der anvendes til fx telefonsamtaler, alenetid og mødeaktiviteter i fx storrumskontorer.</p> <p>Overvågning af disse rum kan udelades såfremt følgende to punkter er opfyldt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De mobile rum er højst 4 m2</li><li>• Der skal være mindst 10 cm mellem overkant af mobile rum og storrumskontorets loft, så brandkendetegn uhindret kan passere over det mobile rum.</li></ul> <p>For mobile rum i områder med krav om AVA gælder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hvor det mobile rum består af gennemsigtige glas med visuel kontakt til flugtvejsareal og røgophobning under loft, kan der ses bort fra mindstekrav til lydtryk</li><li>• For mobile rum over 4 m2 og mobile rum der ikke opfylder kravene til visuel kontakt (reference BR18, bilag 3 punkt 4.2.6.10), skal et mindste lydtryk på mindst 65 dBA opretholdes</li></ul>	9. december 2021



# DBI's Retningslinjer m.v. Tolkninger