

DBI Retningslinje 007

1. udgave

Marts 2015

Punkt	Rettelse	Rettet dato
Punkt 1 tilføjes – som nyt 1. afsnit	Hvor der i retningslinjen er angivet at afvigelser fra retningslinjen eller andre særlige forhold skal aftales med kommunalbestyrelsen, vil dette fortsat være gældende, såfremt bygherre har valgt teknisk byggesagsbehandling ved kommunalbestyrelsen. Den eksisterende overgangsordning, hvor det vil være muligt at vælge teknisk byggesagsbehandling af brandforhold ved kommunalbestyrelsen, er gældende frem til den 31. december 2019. Hvor afvigelser fra retningslinjen og andre særlige forhold er dokumenteret i den brandtekniske dokumentation og dokumentationen opfylder kravene jf. BR18, skal en aftale med kommunalbestyrelsen ikke længere foreligge.	2019-05-01
Punkt 2.6 tilføjes	Aktivering af andre anlæg Aktiveres andre anlæg ved en alarm fra pågældende gruppe, skal typen af anlæg fremgå af feltet "Styringer". <u>Forefindes der en styringsmatrix i samme format og i plastlomme som orienteringsplanerne, med fane mærket "Styringsmatrix" kan feltet styringer opmærkes "se styringsmatrix".</u>	2018-10-08