

DBI Retningslinje 253/4008

1. udgave

Januar 2023

Punkt	Rettelse	Rettet dato																
Tabel 8.3.2 tabel udgår	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rørdiameter i mm</th> <th>Maksimal afstand mellem ophæng i m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤25</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>>25 ≤50</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>>50</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Tabel 8.3.2 (CEA 4008): Afstand mellem rørophæng</i></p>	Rørdiameter i mm	Maksimal afstand mellem ophæng i m	≤25	2	>25 ≤50	3	>50	4	2024-05-08								
Rørdiameter i mm	Maksimal afstand mellem ophæng i m																	
≤25	2																	
>25 ≤50	3																	
>50	4																	
Tabel 8.3.3 Tabel rettes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Placering og afstand mellem rørbæringer</th> <th>Afstand A</th> <th>Afstand B</th> <th>Afstand C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rør ≤ DN25</td> <td>≤ 0,10 m</td> <td>≤ 2 m</td> <td>≤ 0,10 m</td> </tr> <tr> <td>Rør > DN25 ≤ DN25</td> <td>≤ 0,25 m</td> <td>≤ 3 m</td> <td>≤ 0,25 m</td> </tr> <tr> <td>Rør ≤ DN50</td> <td>≤ 0,25 m</td> <td>≤ 4 m</td> <td>≤ 0,25 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>Række 2: ≤ DN25 rettes til ≤ DN50 Række 3: ≤ DN50 rettes til > DN50</p>	Placering og afstand mellem rørbæringer	Afstand A	Afstand B	Afstand C	Rør ≤ DN25	≤ 0,10 m	≤ 2 m	≤ 0,10 m	Rør > DN25 ≤ DN25	≤ 0,25 m	≤ 3 m	≤ 0,25 m	Rør ≤ DN50	≤ 0,25 m	≤ 4 m	≤ 0,25 m	2024-05-08
Placering og afstand mellem rørbæringer	Afstand A	Afstand B	Afstand C															
Rør ≤ DN25	≤ 0,10 m	≤ 2 m	≤ 0,10 m															
Rør > DN25 ≤ DN25	≤ 0,25 m	≤ 3 m	≤ 0,25 m															
Rør ≤ DN50	≤ 0,25 m	≤ 4 m	≤ 0,25 m															
Punkt 8.5	I hulrum over loft og under gulv kan dyser udelades i områder, hvor hulrummets højde ikke overstiger 0,15 meter. <u>I varme og kolde gange i IT rum (se figur 7.7) kan dyser undlades inde i de indelukkede gange, hvis det åbne areal hvori slukningsmidlet kan passere er mindst 40 % af den samlede flade og der er etableret dyser under det hævede gulv.</u>	2024-05-08																
Punkt 6.5 tilføjes	Hvor to eller flere områder ikke samtidig kan angribes af den samme brand, tillades disse beskyttet af slukningsmiddel fra fælles trykflasker. <u>Adskillelsen mellem de enkelte områder skal være mindst EI60</u>	2023-03-22																