

DBI Forskrift 253

1. udgave

April 2003

Punkt	Rettelse	Rettet dato
Punkt 645.50	<p>645.50 Hvor slukningsmidlet er fordelt på to eller flere trykflasker i samme batteri, skal mindst to af hinanden uafhængige udløseelementer udløses elektrisk.</p> <p>645.50 Punktet udgår.</p>	2022-01-26
Punkt 713.20	<p>713.20 Anvendelse af klemringsfittings, skæreringsfittings, lynkoblinger eller tilsvarende samlemetoder tillades ikke.</p> <p>713.20 Anvendelse af klemringsfittings, skæreringsfittings, lynkoblinger eller tilsvarende samlemetoder tillades kun hvis komponenterne er type-godkendt sammen efter en anerkendt standard til et mindste tryk tilsvarende arbejdsstryk ved udløsning af gas.</p>	2022-01-26
Punkt 642.20	<p>642.20 Ved flerdetektorafhængig alarmstyring skal ethvert punkt på gulvfladen overvåges af to detektorer</p> <p>642.20 Punktet udgår.</p>	2010-03-16